

No.	該当資料	該当書類箇所	内 容	回答
1	プロポーザル 実施要項	P5 6 事業者選定方針(7)	評価方法の配点基準はご教示いただけますでしょうか。	公表はいたしません。
2	プロポーザル 実施要項	P2 2 業務概要 (6)資料等の入手	既存のインフラ情報はご教示いただけますでしょうか。	当法人事務局内において公開いたします。
3	プロポーザル 実施要項 及び様式3	P3 4 業務実施上の条件(1) ◇日本国内における延床面積20,000㎡以上の増築実績	実績で「延べ床面積20,000㎡以上の増築に係る工事」と記載がありますが、増築および改修や用途変更を延床面積20,000㎡以上、そのうち、増築面積は20,000㎡以下の実績は該当しますでしょうか？	該当いたしません。ただし、増築部分のみ20,000㎡以上であれば、改修・用途変更が含まれても構いません。
4	プロポーザル 実施要項	4P 5実施スケジュール	実施スケジュールでは質問受付期限が平成29年3月21日(火)、最終回答日が平成29年3月28日(火)と設定をされていますが、第一次審査及び第二次審査の各段階においても質問期間の確保をお願いできませんでしょうか。ご検討を宜しくお願い致します。	実施要項に記載している期間以外に、質問期間を設ける予定はございません。
5	プロポーザル 実施要項	4P 6事業者選定方針(2)	業者選定の審査員となる選定委員会のメンバーを教示下さい。	公表はいたしません。
6	プロポーザル 実施要項	5P 6事業者選定方針(7)	第一審査と第二次審査の結果を総合して最優秀提案者として優先交渉権者とする旨の記載があります。参加表明書として提出が必要な様式1～5の種類は、参加資格の有無を判断する資料であり、評価対象の範囲外であるとの理解で宜しいでしょうか。	ご理解のとおりです。
7	プロポーザル 提出書類 作成要項	2P 2(2) 才 各主任担当技術者の業務経歴等調書(イ)	各主任技術者の業務実績について建築(総合)担当者は(イ)に記載の通りですが、建築(構造)、電気設備、機械設備分野も(イ)の業務実績を記載するとの認識で宜しいでしょうか。	建築(構造)、電気設備、機械設備分野については、建築(総合)担当者の(イ)の実績は問いません。
8	参加表明書	様式3 事務所の業務実績調書	実施要項の3(1)イに基づき、いずれかの実績について記載とのことですが、異なる2つの条件に該当する実績を有する場合であっても、1つの実績のみ記載との理解で宜しいでしょうか。その場合、どちらの実績を記載した場合であっても、参加資格の判断に優劣はないとの理解で宜しいでしょうか。	ご理解のとおりです。
9	新中央診療棟 整備基本計画	6P (2)施設規模及び病床数等	東病棟(延床面積12,858㎡)の改修範囲について、約6,100㎡とありますが、想定されている改修範囲をご教示下さい。	地下1階の厨房、5階、7階を除く範囲を改修想定としています。ただし、新中央診療棟の整備に伴い、必要な改修範囲は対象内とします。
10	新中央診療棟 整備基本計画	74P (3)配置計画	将来計画である新管理棟の建設時期(想定)をご教示下さい。	今後変わる可能性もありますが、東病棟改修から10年後程度を想定しています。
11	新中央診療棟 整備基本計画	74P (4)階層計画	基本計画の階層計画について、新中央診療棟の階構成を一部変更することは可能でしょうか。ご教示下さい。	可能です。

No.	該当資料	該当書類箇所	内 容	回 答
12	—	設備インフラについて	既存敷地内の設備インフラ図及び、引き込み位置(電気・給水・排水・ガス・下水・井水等)が分かる資料をご教示下さい。	当法人事務局内において公開いたします。
13	—	光熱水費について	過去5年間の光熱水費及び、使用量(電気・ガス・油・上下水・井水等)についてご教示下さい。	当法人事務局内において公開いたします。
14	—	現況配置図のCADデータについて	現況配置図(CADデータ)のご提供をお願い致します。	CADデータについては、中西病棟及び放射線治療棟分しかありません。それでも良い場合は、当法人事務局内において公開いたします。
15	実施要項P3 事務所概要調書	4(5) ⑩従業員数(人)	電気設備・機械設備の各主任担当技術者は、設備設計一級建築士であること。 とありますが、建築設備士で読み替えることは可能でしょうか。 又、⑩従業員数(人)も構造設計一級建築士には建築構造士、設備設計一級建築士には建築設備士をそれぞれ加算しても宜しいでしょうか。	読み替えることは認めません。 上記理由により、加算は認めません。
16	様式4 様式5	欄外	また、上記の実績を証する契約書の写しも合わせて、添付すること。 とありますが、業務に携わったことを証する物として、契約時に提出した、担当者届け或いは担当者組織等のコピーで宜しいでしょうか。	ご理解のとおりです。
17	様式3 様式4 様式5	規模の内 病床数 うち、一般病床数	実績に上げた病院の新築又は増築の部分の病床数と考えて宜しいでしょうか。又うち、一般病床数は新築又は増築の部分の病床数の内の一般病床数と考えますが宜しいでしょうか。	病床数は、新築・増築問わず、病院全体としてください。
18	様式3 様式4 様式5	規模の内 延べ床面積 うち、増築面積	実績に上げた病院が新築の場合は新築の部分の延べ床面積とし、増築の場合は増築及び既設の部分の延べ床面積と考えて宜しいでしょうか。 うち、増築面積とは、増築部分の延べ床面積と考えて宜しいでしょうか。	ご理解のとおりです。
19	様式8	註:	上記の実績が確認できるものを合わせて添付すること。 とありますが、ICUであれば、ICUの床数がカウント可能な平面図を添付すれば宜しいでしょうか。 或いは、病院の公式ホームページのICU床数が記載されたページの印刷物でも宜しいでしょうか。	いずれでも構いません。
20	プロポーザル 実施要項	(6)資料入手	現状の電気設備・機械設備の系統・能力がわかる資料も公開いただけませんかでしょうか。	当法人事務局内において公開いたします。
21	プロポーザル 実施要項	(6)資料入手	電気・ガス・水道・井戸水の年間使用状況のわかる資料を公開いただけませんかでしょうか。	当法人事務局内において公開いたします。
22	プロポーザル 実施要項	P1 2 業務概要(4)	契約期間が「平成31年6月28日(金)まで」とありますが、契約工期内の業務は、確認申請提出書類の作成までと考えてよろしいでしょうか。	契約期間内に確認通知書の受理を終了してください。
23	プロポーザル 実施要項	P10 (別表)評価項目等	第一次審査、第二次審査の各審査基準における点数配分をご提示ください。 また、第一次審査での評価点は第二次審査において評価対象の一部とされるのでしょうか。	公表はいたしません。
24	プロポーザル 実施要項	P10 (別表)評価項目等	第二次審査で提出する見積額の評価点の算出方法をご提示ください。	公表はいたしません。
25	プロポーザル 実施要項	P10 (別表)評価項目等	追加や修正等のない自由提案において、第二次審査では、第一次審査にて提出した自由提案を再度同じ評価とし、点数を付けられるのでしょうか。	同じではありません。

No.	該当資料	該当書類箇所	内 容	回答
26	プロポーザル提出書類作成要項	P1 1 参加表明書等の提出(4)ウ	「添付を求める書類の写しは、該当する各様式の後添付する」とありますが、業務実績証明などが事務所および各担当で共通する案件となる場合は、最初に提示が求められる様式の後におき添付すればよろしいでしょうか。	同じ証明であっても、各様式にお付けください。
27	プロポーザル提出書類作成要項	P3 3 審査資料の提出(2)	様式10において、「他院で採用された提案のうち、当院でも有効と思われる提案など」を記述するに当たり、採用された施設名称を記述してよろしいでしょうか。	当法人からは指定いたしません。
28	プロポーザル提出書類作成要項	P5 4 第一次審査・第二次審査資料の記載要領及び留意事項(2)カ(イ)	様式10において、追加や修正等がない場合、(課題1)～(課題4)に対する提案をA3用紙5枚以内に作成してよろしいでしょうか。また、追加や修正等の項目がある場合、A3用紙5枚の内の一部を使って、追加や修正事項のみを記載してよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
29	プロポーザル提出書類作成要項	P5 4 第一次審査・第二次審査資料の記載要領及び留意事項(2)カ(課題2)	「東病棟改修(管理棟)及び次期東病棟建替え(新管理棟)に向けた提案」とありますが、改修の対象範囲は現東病棟のみでしょうか。中・西病棟の機能移転などの改修を提案することは可能でしょうか。	基本計画には、中西病棟の一部改修が記載されています。ただし、今後ご提案頂いても構いません。
30	地方独立行政法人岐阜県立多治見病院新中央診療棟整備基本計画	P2～3 第1章 全体計画 4(2)2) 検査予約センター(仮称)の新設	「検査予約センター(仮称)の新設」とありますが、検査予約センターの業務内容、運用方法、必要設備、施設概要等をご提示ください。	基本計画書をご参照ください。
31	地方独立行政法人岐阜県立多治見病院新中央診療棟整備基本計画	P20 第2章 部門計画 3(2)2) 主要諸室	「救命救急センター病床」の「23床分程度の広さ」とは、23床の広さを20の個室に分割するという意味でしょうか。	将来的な施設基準の変更による必要面積の増加を見越して、広く面積を確保して頂きたいという主旨です。
32	地方独立行政法人岐阜県立多治見病院新中央診療棟整備基本計画	P22 第2章 部門計画 4 病棟部門(NICU病棟、小児・女性・GCU病棟)	4 病棟部門(NICU病棟、小児・女性・GCU病棟)とありますが、病棟は、NICU・GCU病棟と一般病棟(小児・女性)の2病棟の計画と理解してよろしいでしょうか。	基本計画書をご参照ください。
33	地方独立行政法人岐阜県立多治見病院新中央診療棟整備基本計画	P28 第2章 部門計画 5(2)2) 主要諸室	差額個室(特室)の部屋数はいくつでしょうか。	基本計画においては、差額個室と差額個室(特室)を合わせて12室設ける想定をしましたが、その内訳については決定しておりません。設計時にご提案ください。
34	地方独立行政法人岐阜県立多治見病院新中央診療棟整備基本計画	P74 第3章 施設整備計画 1(3) 配置計画	緑化基準等の記載がありますが、「多治見市風景づくり計画概要」や「緑の基本計画」を参照すればよろしいでしょうか。他に、参照すべきものがありましたら、併せてご教示ください。	各種規制等については、事業者側にて、ご確認ください。

No.	該当資料	該当書類箇所	内容	回答
35	地方独立行政 法人岐阜県立 多治見病院 新中央診療棟 整備基本計画	P74 第3章 施設整備計画 1(4)階層計画	「新中央診療棟・管理棟の各部門配置イメージ図」のような、H29年4月時点(血液浄化部門・臨床工学部門の東病棟7階での運用)での、棟別各部門配置イメージ図がありましたら、ご教示ください。	階層計画の図とは形式が異なりますが、平成29年4月時点における平面図を、当法人事務局内において公開いたします。Excelで作成しているため実際の寸法通りではありませんが、各階における部屋の配置をご確認いただけたらと思います。
36	地方独立行政 法人岐阜県立 多治見病院 新中央診療棟 整備基本計画	P77 第3章 施設整備計画 1(6)1)電気設備計画	受変電設備の定期点検等においても医療活動に支障がないようにバックアップ電源の確保とありますが、現状の定期点検時のバックアップに関する資料、または既設図面を頂くことは可能でしょうか。	当法人事務局内において公開いたします。
37	地方独立行政 法人岐阜県立 多治見病院 新中央診療棟 整備基本計画	P77 第3章 施設整備計画 1(6)1)電気設備計画	蓄熱設備等を検討するにあたり、新中央診療棟の各部門毎の運用時間(各室の稼働時間)等を提示して頂くことは可能でしょうか。	部門ごとの運用時間については、同規模病院の平均的な運用時間を想定してください。
38	地方独立行政 法人岐阜県立 多治見病院 新中央診療棟 整備基本計画	P77 第3章 施設整備計画 1(6)1)電気設備計画	主電気室と記載がありますが、下記の「当院の電力供給一覧表」にある屋外変電気置場のことと考えてよろしいでしょうか。また、主電気室にある設備機器と電気の引込ルート等が分かる図面を頂くことは可能でしょうか。	主電気室とは、電力供給経路図で記載がある屋外電機置場を示します。2回線引込みしており受電盤や高圧分岐盤がある電気室となっています。図面については、当法人事務局内において公開いたします。
39	地方独立行政 法人岐阜県立 多治見病院 新中央診療棟 整備基本計画	P77 第3章 施設整備計画 1(6)1)電気設備計画	「中央診療棟には商用高圧幹線と発電機高圧幹線の2系統配電とする。」と記載されていますが、将来撤去する既存中央診療棟への幹線のことと考えてよろしいでしょうか。	既存中央診療棟ではありません。既存施設の配電方式は変更しない前提です。新中央診療棟の(仮称)第一電気室を設置する場合は、信頼性を向上させるために、商用電源と発電機電源は系統別に配電するという意図です。なお、詳細については、設計時にご提案ください。
40	地方独立行政 法人岐阜県立 多治見病院 新中央診療棟 整備基本計画	P77 第3章 施設整備計画 1(6)1)電気設備計画	「④蓄電池設備・UPS設備計画」にて、「新中央診療棟の副電気室」と記載がありますが、これは新中央診療棟5階の「(仮称)第1電気室」を指すことと理解してよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。

No.	該当資料	該当書類箇所	内 容	回答
41	地方独立行政 法人岐阜県立 多治見病院 新中央診療棟 整備基本計画	P78 第3章 施設整備計画 1(6)1)②高圧幹線配電計 画	第2電気室の記載が見当たりませんが、整備される計画がありますでしょうか。	現在、第1電気室と第2電気室が欠番になっています。新中央診療棟が完成すると既存中央診療棟の第3電気室も欠番になります。第4電気室、第5電気室は現存しますし、残る方針です。基本計画では、新中央診療棟の電気室の名称はナンバーを増やすのではなく、(仮称)第1電気室としております。そのため、ご質問の第2電気室は存在しません。
42	地方独立行政 法人岐阜県立 多治見病院 新中央診療棟 整備基本計画	P80 第3章 施設整備計画 1(6)2) 空気調和設備計画	ガス主体空調熱源や深夜電力利用蓄熱システム熱源を検討するにあたり、既設機器の空調能力が分かる図面を頂くのは可能でしょうか。	当法人事務局内において公開いたします。
43	地方独立行政 法人岐阜県立 多治見病院 新中央診療棟 整備基本計画	P82 第3章 施設整備計画 1(8)2) ヘリポート	「ヘリコプターの離着陸帯は東病棟と同じ方向から着陸し、離陸はそのまま直進して離陸するラインとする。」とありますが、具体的には、南西方向・北東方向と考えればよろしいでしょうか。	基本計画時の調査では、着陸ラインは、東北側(多治見駅側)からになり、離陸は、西南側(下水処理場側)になります。詳細は、設計時に調整の上、決定をしていきます。
44	地方独立行政 法人岐阜県立 多治見病院 新中央診療棟 整備基本計画	P82 第3章 施設整備計画 1(9)1) 災害対策方針	「多治見市池田下水処理場の擁壁天端をひとつの基準にして」とありますが、擁壁天端レベルをご教示頂けないでしょうか。	約1.8mです。
45	プロポーザル 提出書類 作成要項	様式5	作成要項2.(2)オ.(イ)では、建築(総合)担当者の業務実績について書かれておりますが、様式5の構造・電気設備・機械設備の各主任担当技術者の⑤の業務実績は、縛りがないものとしてよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
46	プロポーザル 実施要項	4 業務実施上の条件 (4)及び(5)	(4)及び(5)には、建築(構造)及び電気設備・機械設備の主任担当技術者は、構造及び設備設計一級建築士とありますが、12 失格事項(3)には、分担業務分野(建築(総合)・建築(構造)・電気設備・機械設備の4分野)の主任担当技術者が一級建築士の資格を有さない者を配置する場合、とあります。どちらを正とすべきかご教示ください。	建築(構造)及び電気設備・機械設備の主任担当技術者のうち、構造及び設備設計一級建築士を有しており、一級建築士を有していない場合は、失格対象とはいたしません。