

仕 様 書

1. 購入機器名

簡易陰圧装置 2台

2. 購入目的

新型コロナウイルス感染症対策として簡易陰圧装置の設置を行う。

3. 設置場所

岐阜県立多治見病院 中病棟5階分娩室、東7階血液浄化センター 各1台

4. 機器の構成

《機器構成》

品 名	数量
簡易陰圧装置	2
排気ダクト	2

※設置に伴うコア抜き費用含む。

5. 調達物品に備えるべき要件

○簡易陰圧装置

- ・本体寸法は、幅800mm×奥行500mm×高さ1500mm以内であること。
- ・本体質量は、80kg以下であること。
- ・集塵要素は、HEPAフィルタが搭載されていること。
- ・集塵効率は、 $0.3\mu\text{m}$ 粒子にて99.99%以上を満たすこと。
- ・処理風量は、 $10\text{m}^3/\text{分}$ の能力を有すること。
- ・電源は、AC100V 50/60Hzであること。

(参考製品)

日立産機システム製 型式:FCE-10K

6. 搬入・据付・配線・調整等

- ・搬入・据付、配線・調整等の作業については、乙の負担とすること。また当院と充分打ち合わせの上、診療への支障を最小限にするよう努めること。なお設置作業においては、基本的に日曜日に行うこととする。
- ・設置場所は当院が指定した場所であること。また、電気(分電盤)容量、建築基準、消防法等関係法規に抵触しないよう予め確認すること。
- ・設置場所を確保するために既設の装置等を移動する場合の費用は、乙の負担とすること。
- ・機械装置及び周辺装置への配線等は、当院と十分協議したうえで実施すること。
- ・据付時に転倒防止対策を行うこと。
- ・設置完了後、差圧測定を行い室内空気の差圧が 2.5Pa 以上であるか確認し、報告書を提出すること。
- ・取扱説明書、関係書類等を1式提供すること。

7. サービス体制・保守体制

- ・装置の稼動に当たり、乙の負担において当院への十分な機器操作説明を行うこと。
- ・設置検収後1年間は、通常の使用により故障した場合の無償保証に応じること。
- ・必要に応じて説明員の派遣または電話での対応など、十分なアフターサービスに努めること。

8. 納期限

令和4年8月12日(金)

9. 事前提出資料について

- (1)参加業者は、入札機器が仕様を満たしていることを証明するために、任意様式で仕様を満たす機器であることを証明する書類を提出し、担当者の承認を得ること。
- (2)(1)の作成において、仕様を満たしていることをカタログ等で確認できる事項については、カタログ等を添付するとともに、該当箇所にアンダーラインを付すなどして明示すること。カタログ等に記載のない事項については、証明書を添付すること。

10. その他

- ・納品された物品に当院から手渡す物品シールを貼り、納品書の提出時に物品に貼付けられた写真を添付すること。