

岐阜県立多治見病院電気需給仕様書

1 概要

- (1) 件名
岐阜県立多治見病院電気需給契約
- (2) 対象建物
岐阜県立多治見病院
- (3) 供給場所
岐阜県多治見市前畑町5丁目161番地 岐阜県立多治見病院
- (4) 業種及び用途
病院

2 仕様

- (1) 電気方式 等
- | | |
|-------------|---|
| ① 電気方式 | 交流3相3線式 2回線受電 |
| ② 受電電圧 | 6,000V |
| ③ 計量電圧 | 6,000V
ただし、業務用電化厨房に関わる使用量の計量電圧は200V |
| ④ 標準周波数 | 60Hz |
| ⑤ 非常用自家発電設備 | あり(系統連系なし) |
| ⑥ 予備電力 | 予備電源と通常電力分及び下記⑦の業務用自家発補給電力分と併せた電力の供給を可能とすること。 |
| ⑦ 業務用自家発補給 | ガス・コージェネレーションシステムによる自家発電を採用しており、当該自家発電機器の検査、補充又は故障により生じる不足電力の補給を可能とすること。
自家発補給電力料金単価につき、不使用月は使用月の30%以下とすること。 |
| ⑧ 蓄熱槽 | なし |
| ⑨ 燃料費調整額の単価 | 多治見市を供給区域とする中部電力ミライズ(株)の単価に準ずる。 |

(2) 契約電力、予定使用電力量

① 契約電力

ア 通常分	3,000 kw/月
イ 予備電力分	3,450 kw/月
ウ 業務用自家発補給電力	450 kw/月

(契約上使用できる電気の最大電力をいい、30分最大需要電力計により計測される需要電力が原則としてこれを超えないものとする。)

② 電力使用予定量

13,814,061 kwh (詳細は別紙による)

(3) 供給期間

2025年4月1日 0時 から 2026年3月31日 24時

(4) 電力計の検針

① 自動検針装置 あり

② 電力会社の検針方法 通信線設備を通しての自動検針。
なお、財産については岐阜県多治見市内を接続供給の供給区域とする一般電気事業者のものである。

(5) 需給地点

① 通常分 岐阜県立多治見病院構内第1柱柱上開閉器の電源側接続点

② 予備電力分 岐阜県立多治見病院の指示による。

③ 業務用自家発補給電力 岐阜県立多治見病院の指示による。

(6) 電気工作物の財産分界点

需給地点に同じ。

(7) 保安上の責任分界点

需給地点に同じ。

3 その他特記事項

本書に定めのない事項については、契約者双方の協議の上で決定するものとする。